



PUNE MUNICIPAL CORPORATION

Parvati Water Works Laboratory

Report of Water Samples Collected as on 01/09/2026

Challan No : 12425000001

Challan Date : 01/09/2026

Amount (Rs.): 1620.0

Date : 04/09/2026

Report ID : CH205
पुणे महानगरपालिका
पर्वती जलकेंद्र पुणे ३०.

जावक क्र.- CH-205

दिनांक- 4/9/2026

मालकाचे नाव : St. Arnold's Central School

1) St. Arnold's Central School, SVD Campus, Near Suncity, Kalyani Nagar, Wadgaon Sheri, Pune - 14. Drinking Water Sample.

As per I.S Standard No. 10500:2012				
Parameter	Results	Desirable Limit	Permissible Limit	Unit
PH	7.38	Between 6.5 To 8.5	No Relaxation	-
Turbidity	2.1	Max 1	Max 5	N.T.U
Total Hardness (as CaCO ₃)	47.0	Max 200	Max 600	PPM
Chlorides (as Cl)	24.0	Max 250	Max 1000	PPM
Alkanity (as calcium carbonate)	52.0	Max 200	Max 600	PPM
Nitrate Nitrogen (as NO ₃)	0.5	Max 45	No relaxation	PPM
Nitrite Nitrogen (as NO ₂)	0.04	-	-	PPM
Coliform	0	0	0	100ml
E-Coli	0	0	0	100ml
Residual Chlorine Test	2.0	0.2	-	PPM

Remark : सदरचा नमुना / नमुने मालकांनी स्वतः आणून दिला. उपरोक्त नमुना / नमुने हा प्रातिनिधिक असल्याचे गृहीत धरले आहे. सदरचा अहवाल हा वैयक्तिक माहितीसाठी असून, याचा वापर कुठल्याही प्रकारचा परवान्यासाठी केल्याने उद्भवणाऱ्या कायदेशीर बाबींस हे कार्यालय जबाबदार असणार नाही. तसेच नमुनांच्या उद्दगमाविषयीचा पडताळा ह्या कार्यालयामार्फत केलेला नाही.

शेरा :

The Above Water Sample is Potable as Per IS:10500:2012

(Mandar Sardeshpande)
Chemist
Water Supply Department
Pune Municipal Corporation

केमिस्ट
पर्वती जलकेंद्र
पुणे महानगरपालिका



महापालिका सहाय्यक आयुक्त कार्यालय
नगररोड वडगावशेरी, पुणे मनपा
जा.क्र. **EXC3**
दिनांक **११/०३/२०२६**

सेंट अरनॉल्ड सेन्ट्रल स्कूल
एसव्हीडी कॅम्पस सनसिटी जवळ,
कल्याणीनगर, वडगावशेरी पुणे- ४११०१४

विषय :- सेंट अरनॉल्ड सेन्ट्रल स्कूल येथील आरोग्य व स्वच्छतेबाबत दाखला.

संदर्भ :- सेंट अरनॉल्ड सेन्ट्रल स्कूल यांचे आ.क्र.१३३८४ दि.०३/०२/२०२६ रोजीचे पत्र.

वरील संदर्भाकित पत्रान्वये पुणे पेठ एसव्हीडी कॅम्पस सनसिटीजवळ, कल्याणीनगर वडगावशेरी रोड पुणे १४ या ठिकाणी सेंट अरनॉल्ड सेन्ट्रल स्कूल यांचे शाळेतील आरोग्य व स्वच्छतेबाबत अहवाल मिळणेबाबत अर्ज दाखल केला आहे.

तरी सदर ठिकाणी दिनांक ११/०३/२०२६ रोजी पाहणी केली असता, आरोग्य व स्वच्छता असल्याचे आढळून आले असून याबाबतचा दाखला देण्यात येत आहे.

कळावे.

(श्रीमती धनश्री म. जगदाळे)

वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक

महापालिका सहाय्यक आयुक्त कार्यालय
नगररोड वडगावशेरी, पुणे मनपा